

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»


_____ Р.Н. Бердников


« ____ » _____ 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»


_____ В.Н. Чистяков

« ____ » _____ 2011 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
– технический директор
ОАО «Холдинг МРСК»


_____ Б.И. Механошин

« ____ » _____ 2011 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 69-11**

Срок действия с 02. 08. 2011 г. по 02. 08. 2016 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные серии HVX17 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 630÷3150 А, номинальные токи отключения 25 и 31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SCHNEIDER ELECTRIC Sachsenwerk GmbH

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»